LICENCIA DE MARCA IRAM

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK

DC-E-S265-011.1 (C1)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Esquema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to Scheme 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)*

STRADA S.A.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

Av. Filippini 1421 - Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, Argentina

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / *ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION*:

STRADA S.A. / Av. Filippini 1421, Villa Gobernador Gálvez, Prov. de Santa Fé, (2124), ARGENTINA

PRODUCTO / *PRODUCT*:

Caños rígidos semipesados de PVC para instalaciones eléctricas / *Semi-heavy Rigid PVC conduits for electrical installations*

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

CCF16; CCF20; CCF22; CCF25; CCF32; CCF40; CCF50; CCF16N; CCF20N; CCF22N; CCF25N; CCF32N; CCF40N; CCF50N.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / *MAIN CHARACTERISTICS*:

Material (PVC) – Clasificación: 3321 – Línea STRADA - Semi Pesado - Resistencia a la compresión 750 N –
Ver anexo / See appendix

MARCA / *TRADE MARK OR NAME*:

“STRADA“

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / *IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S)*:

IRAM 62386-1:2008 + IRAM 62386-21:2009

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la **Resolución SIyC N° 236/2024** y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la “Fecha de Próximo Seguimiento” será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the **Resolution SIyC N° 236/2024** and all other current applicable legal dispositions. After the “Next surveillance activity due date” valid only if accompanied by its “Constancia de seguimiento” issued by IRAM.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / *ADDITIONAL REMARKS*:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al -Informe Nº / *This IRAM License has been granted on the basis of the-Report No.* 67755-1869-103671 + 67754-1869-103525 + 67754-1869-103525 AMD1 + 83623-119931 emitidos por / *issued by* SHITSUKE S.R.L & FO-CA-88_N°0001 emitido por / issued by Laboratorio de planta.
Esta Licencia anula y reemplaza la DC-E-S265-011.1 debido a agregado de modelos.
Fecha emisión original: 2026-06-28

Fecha de emisión: *Issue date:*	2026-05-04	Fecha de próximo seguimiento: *Next surveillance activity due date:*	2026-06-28

Bruno Doeyo
Gerente Técnico Certificación Eléctrica
IRAM
(Firmado digitalmente)

OAA Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos OCP 001

LICENCIA DE MARCA IRAM

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK

DC-E-S265-011.1 (C1)

ANEXO ***/ APPENDIX***

Modelo		Dimensiones	
Código	Descripción	Diámetros [mm]	
		Exterior	Mínimo Interior
CCF16 o CCF16N	Curvable en frío	16,0 +0/-0,3	12,5
CCF20 o CCF20N	Curvable en frío	20,0 +0/-0,3	16,7
CCF22 o CCF22N	Curvable en frío	22,2 +0/-0,3	18,5
CCF25 o CCF25N	Curvable en frío	25,0 +0/-0,4	21,
CCF32 o CCF32N	Curvable en frío	32,0 +0/-0,4	27,2
CCF40 o CCF40N	Curvable en frío	40,0 +0/-0,4	35,6
CCF50 o CCF50N	Curvable en frío	50,0 +0/-0,4	45,0

FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX*

2026-05-04

OAA Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos OCP 001