LICENCIA DE MARCA IRAM »

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD

DC-E-S265-012.2

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / *COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT*:

STRADA S.A.

DOMICILIO LEGAL / *OFFICE ADDRESS*:

Av. Filippini 1421 - Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, Argentina

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / *ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION*:

STRADA S.A. / Av. Filippini 1421, Villa Gobernador Gálvez, Prov. de Santa Fé, (2124), ARGENTINA

PRODUCTO / *PRODUCT*:

Caños corrugados curvables para instalaciones eléctrica / *Bendable corrugated pipes for electrical installations*

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / *TYPE REFERENCE OR MODEL*:

58SI; 34SI; 78SI; 01SI; 114SI; 112SI; 02SI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / *MAIN CHARACTERISTICS*:

Material (Polipropileno) – Clasificación: 2222 - Línea STRADA Ignifugo - Autorecuperable - Resistencia a la compresión 320 N ;Ver anexo / See appendix

MARCA / *TRADE MARK OR NAME*:

“STRADA“

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / *IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S)*:

IRAM 62386-22:2009 + IRAM 62386-1:2008

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SIyC N° 236/2024 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la “Fecha de Próximo Seguimiento” será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SIyC N° 236/2024 and all other current applicable legal dispositions. After the “Next surveillance activity due date” valid only if accompanied by its “Constancia de seguimiento” issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / *ADDITIONAL REMARKS*:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes Nº / *This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No.* 67756-1869-103657 + 67757-1869-103658, emitido por / *issued by* SHITSUKE S.R.L..

Esta Licencia anula y reemplaza la DC-E-S265-001.1

Fecha emisión original: 2023-06-28

Fecha de emisión: *Issue date:* 2025-06-12

Fecha de próximo seguimiento: *Next surveillance activity due date:* 2026-06-28

Bruno Doeyo
Gerente Técnico Certificación Eléctrica
IRAM
(Firmado digitalmente)

OAA Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos OCP 001

A15.0

DC-FL 228 Rev.01

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD

DC-E-S265-012.2

ANEXO *I APPENDIX*

OBSERVACIONES ADICIONALES / *ADDITIONAL REMARKS*: -

Modelo		Dimensiones			
Códigos	Descripción	Designación		Diámetro nominal [mm]	
		IRAM	Comercial	Exterior	Interior Min
58SI	STRADA IGNIFUGO 58SI	16	5/8”	15,9 +/- 0,3	11,5
34SI	STRADA IGNIFUGO 34SI	19	3/4”	19,0 +/- 0,3	13,4
78SI	STRADA IGNIFUGO 78SI	22	7/8”	22,2 +/- 0,3	15,9
01SI	STRADA IGNIFUGO 01SI	25	1”	25,4 +/- 0,4	18,6
114SI	STRADA IGNIFUGO 114SI	32	1” 1/4	31,8 +/- 0,4	24,6
112SI	STRADA IGNIFUGO 112SI	38	1” 1/2	38,1 +/- 0,4	30,3
02SI	STRADA IGNIFUGO 02SI	51	2”	50,8 +/- 0,5	42,5

FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX* - FIN DEL ANEXO / *END OF THE APPENDIX*

2025-06-12