

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-S265-001.1

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, reconocido según la Disposición DNCI N°775/1999, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, recognized according to Disposition DNCI N°775/1999, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

STRADA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. Filippini 1421 - Villa Gobernador Gálvez, Prov. de Santa Fé, (2124), ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

STRADA S.A. / Av. Filippini 1421, Villa Gobernador Gálvez, Prov. de Santa Fé, (2124), ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Caños corrugados curvables para instalaciones eléctrica / Bendable corrugated pipes for electrical installations

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

58SI; 34SI; 78SI; 01SI; 114SI; 112SI; 02SI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Material (Polipropileno) – Clasificación: 2222 - Línea STRADA Ignifugo - Autorecuperable - Resistencia a la compresión 320 N - Ver Anexo / See appendix

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

“STRADA”

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 62386-22:2009 + IRAM 62386-1:2008

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a la Licencia-Certificado-Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the License-Certificate-Report No. 67756-1869-103657 + 67757-1869-103658, emitido por / issued by SHITSUKE S.R.L..

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2023-06-28

Fecha de aprobación:
Approval date:

2023-06-28

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-S265-001.1

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Modelo		Dimensiones			
Códigos	Descripción	Designación		Diámetro nominal [mm]	
		IRAM	Comercial	Exterior	Interior Min
58SI	STRADA IGNIFUGO 58SI	16	5/8"	15,9 +/- 0,3	11,5
34SI	STRADA IGNIFUGO 34SI	19	3/4"	19,0 +/- 0,3	13,4
78SI	STRADA IGNIFUGO 78SI	22	7/8"	22,2 +/- 0,3	15,9
01SI	STRADA IGNIFUGO 01SI	25	1"	25,4 +/- 0,4	18,6
114SI	STRADA IGNIFUGO 114SI	32	1" 1/4	31,8 +/- 0,4	24,6
112SI	STRADA IGNIFUGO 112SI	38	1" 1/2	38,1 +/- 0,4	30,3
02SI	STRADA IGNIFUGO 02SI	51	2"	50,8 +/- 0,5	42,5

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2023-06-28